



חברת החשמל

חטיבת לקוחות  
אגף השיווק

תאריך: 10.6.09  
מס': 63/09

לכבוד  
Solar Edge Technologies  
רח' אבא אבן 1א'  
הרצליה 46733

לידי מר מאיר אדסט


מר אדסט הנכבד,

הנדון: מהפכים לחיבור תאים פוטו-וולטאיים לרשת חברת החשמל מדגמים SE5000 ; SE3300 מתוצרת חברת solar Edge Technologies, ישראל

בהסתמך על תעודות בדיקה מס' O \_ 09TH0001-AS4777.X של מעבדת Boreu Veritas E&E, גרמניה כפי שהוצגו בפנינו, נמצא:

1. המהפכים ניתנים להתקנה במתקנים פוטו-וולטאיים של לקוחות חח".
  2. ההתייחסות היא למהפכים SE5000 ; SE3300.
  3. המהפכים הם חד-פאזי ומיועדים לעבודה במתח רשת נקוב 230 וולט ולתדר 50 הרץ.
  4. הספקי היציאה הנומינליים הם 3500 וט, ו-5,500 וט בהתאמה.
  5. המהפכים כוללים משגוח לבדיקת בידוד של קו זינה מתח ישר.
  6. התקנת המהפכים תתבצע ע"י בעל רישיון "חשמלאי מוסמך" לפחות, ובהתאם להוראות היצרן.
  7. יש לנתק את החיבור בין מוליך האפס ומוליך הארקה, אם קיים.
- לבירורים טכניים ולהבהרות נוספות תוכלו לפנות למהנדס חיים פרומרמן טל': 04-8182679.
- אין לראות במכתב זה המלצה כלשהי על טיב הציוד או על כדאיות רכישתו ו/או השימוש בו על-ידי לקוחות חברת החשמל

בכבוד רב

  
בנימין כהן  
מ"מ מנהל המחלקה לייעול הצריכה