



Bureau Veritas  
Consumer Product Services Germany GmbH  
Businesspark A96  
86842 Türkheim  
Deutschland  
+ 49 (0) 8245 96810-0  
[cps-tuerkheim@de.bureauveritas.com](mailto:cps-tuerkheim@de.bureauveritas.com)  
akkreditiert nach ISO 17025 durch ZLS  
und DaTech

## Prüfbescheinigung Certificate

**Antragsteller** SolarEdge Technologies Ltd.  
Applicant Abba Eban 1a  
Hertzlia 46725  
Israel

**Produkttyp** Solar Inverter  
Product type

**Modell** SE 3300, SE4000, SE5000, SE6000  
Model

Leistung Ratings	SE 3300	SE4000	SE5000	SE6000
Input Voltage:	270-450Vdc, max. 550Vdc			
Input current:	max.13Adc	max. 21,5Adc	max. 20Adc	max. 23Adc
Output Voltage:	230Vac, 50Hz			
Output current:	max. 17Aac	max. 22Aac	max. 24,5Aac	max. 30,0Aac
Output power:	nom. 3300Wac	nom. 4000Wac	nom. 5000Wac	nom. 6000Wac

Ein repräsentatives Testmuster des o.g. Models bestand die Prüfung nach  
A representative Test sample of above stated model passed the tests according to

**Norm** EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 and  
Standard EN 61000-3-11:2000, EN 61000-3-12:2005

**Berichtsnr.** 09TH0001-EN61000  
Report No.

**Zertifikat Nr.** 10-012\_Z  
Certificate No.

**Datum** 21.04.2010  
Issued

**Zertifizierungsstelle**  
Certification department

A. Hänchen