

Potvrzení o nezávadnosti

Žadatel: SolarEdge Technologies
6 HeHarash St.
Hod Hasharon, 45240
Israel

Výrobek: Samostatná spínací stanice mezi sít'ově paralelním vlastním výrobním zařízením a veřejnou sítí nízkého napětí.

Model: SE2200, SE3000, SE3300, SE3500, SE4000, SE5000, SE6000

Používání podle určení:

Samostatná spínací stanice s jednofázovou kontrolou sítě dle DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02 (s ČR odchylkami podle EN 50438:2007, Annex A*) pro fotovoltaická zařízení s jednofázovým paralelním napájením pomocí měniče do sítě veřejného napájení. Samostatná spínací stanice je integrační součástí výše uvedených měničů.

* $85\% < V < 115\%$
 $49,5\text{Hz} < f < 50,5\text{Hz}$

Zkušební podklady:

DIN V VDE V 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2006-02, EN 50438:2007

Reprezentativní zkušební vzorek výše jmenovaného výrobku odpovídá bezpečnostně technickým požadavkům platným v okamžiku vydání tohoto certifikátu, uvedených zkušebních podkladů pro používání podle určení.

Číslo zprávy: 11KFS055-08

Číslo certifikátu: 12-022-00

Datum 2012-03-28

Platnost do: 2015-03-28



Horst Haug