

Πιστοποιητικό ελλείψεως κωλυμάτων

Εντολοδότης: SolarEdge Technologies
6 HeHarash St.
Hod Hasharon, 45240
Israel

Παραγόμενο προϊόν: Ανεξάρτητη διεπαφή μεταξύ μιας δικτυακά παράλληλης αυτοτροφοδοτούμενης εγκατάστασης και του δημόσιου δικτύου χαμηλής τάσης

Μοντέλο: SE2200, SE3000, SE3300, SE3500, SE4000, SE5000, SE6000

Προβλεπόμενη χρήση:

Ανεξάρτητη διεπαφή με μονοφασική επιτήρηση δικτύου σύμφωνα με το DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02* για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με μονοφασική παράλληλη τροφοδοσία μέσω αναστροφέα στο δίκτυο της δημόσιας παροχής. Η ανεξάρτητη διεπαφή είναι απαραίτητο εξάρτημα για τον προαναφερθέντα αναστροφέα.

** according PPC guide:
with a dc-injection <0,5% of $I_{A_{nom}}$
49,5Hz < f < 50,5Hz (Continent)
47,5Hz < f < 51Hz (Island)
Disconnection time < 500ms
Reconneciton time > 180s*

Βασικά στοιχεία ελέγχου:

DIN V VDE V 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2006-02

Η έννοια της ασφάλειας ενός προαναφερθέντος αντιπροσωπευτικού προϊόντος αντιστοιχεί στις προδιαγραφές που ισχύουν τη στιγμή έκδοσης αυτού του πιστοποιητικού έγκυρων προδιαγραφών ασφαλείας για τη συγκεκριμένη χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Αριθμός αναφοράς: 11KFS055-06

Αριθμός ιστοποίησης: 12-020-00

Ημερομηνία: 2012-03-28

Ισχύει μέχρι: 2015-03-28

Horst Haug