



**Bureau Veritas Consumer  
Products Services  
Germany GmbH**

Businesspark A96  
86842 Türkheim  
Almanya  
+ 49 (0) 40 740 41 - 0  
cps-tuerkheim@de.bureauveritas.com

## Uygunluk Belgesi

**Başvuru Sahibi:** SolarEdge Technologies Ltd.  
6 HeHarash St.  
Hod Hasharon 45240  
Israel

**Ürün:** Düşük şebeke voltajı ve jeneratör bağlantısını  
otomatik olarak kesme cihazı

**Model:** SE3000; SE3300; SE3500; SE4000; SE5000; SE6000

**Yönetmeliklere uygun kullanım:**

DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02'ye uygun tek fazlı şebeke denetlemeli otomatik bağlantı kesme cihazı, ana şebekedeki bir inverter aracılığıyla paralel bağlanan tek fazlı fotovoltaik sistemler içindir. Otomatik bağlantı kesme cihazı sözü geçen inverterin tümleşik bir parçasıdır. Bu, ağ tedarikçisinin her zaman ulaşabileceği yalıtım işlevli bağlantı kesme cihazının yerini alır.

**Geçerli kurallar ve standartlar:**

DIN V VDE V 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2006-02 ve German Electricity Association (VDEW) ile Şebeke İşletmecileri Birliği (VDN) tarafından hazırlanan VDN eklemeleriyle (2005) birlikte „Düşük şebeke voltajında jeneratör, 4. basım 2001, düşük voltajlı şebeke elektriğine jeneratör bağlama ve paralel çalıştırma kılavuzu”.

Yukarıda bahsedilen temsili ürünün güvenlik özellikleri, bu belgenin tanzim tarihinde yönetmeliklere uygun olarak belirlenen kullanım için geçerli güvenlik özelliklerine uygundur.

**Rapor numarası:** 09TH0001-VDE0126\_TUR

**Belge numarası:** U11-384

**Tanzim tarihi:** 2011-05-06

**Geçerlilik sonu:** 2014-05-05

Achim Hänchen