



**Bureau Veritas Consumer
Products Services**

Germany GmbH

Businesspark A96
86842 Türkheim
Germany
+ 49 (0) 40 740 41 - 0
cps-tuerkheim@de.bureauveritas.com

Certifikat o skladnosti

Naročnik: SolarEdge Technologies Ltd.
6 HeHarash St.
Hod Hasharon 45240
Israel

Izdelek: Avtomatska izklopna naprava med generatorjem in javnim
niskonapetostnim omrežjem

Model: SE7K, SE8K, SE9K, SE10K, SE10,5K, SE12K,
SE12,5K, SE15K, SE16K, SE17K

Skladna s predpisi:

Avtomatska izklopna naprava za nadzor trifaznih omrežnih sistemov v skladu z DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02 (slovenska odstopanja v skladu z EN 50438 Aneks A*) za fotovoltaične sisteme s trifaznim paralelnim priklopom preko razsmernika na javno omrežje. Avtomatska izklopna naprava je sestavni del prej omenjenega razsmernika. Služi kot nadomestilo za izklopno napravo s funkcijo izolacije, ki je oskrbovalcem omrežja vedno dostopna.

* $85\% \leq V \leq 111\%$
 $47\text{Hz} \leq f \leq 51\text{Hz}$

Upoštevani predpisi in standardi:

DIN V VDE V 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2006-02 in „Generator na javnem nizko napetostnem omrežju, 4th edition 2001, priporočila za priključitev in paralelno delovanje generatorjev na javnih niskonapetostnih omrežjih“ z VDN dodatki (2005) Nemškega združenja dobaviteljev energije (VDEW) in Združenja operaterjev omrežja (VDN).

Na dan izdaje tega certifikata varnostna zasnova zgoraj omenjenega proizvoda ustreza trenutno veljavnim varnostnim specifikacijam za specifično uporabo v skladu s predpisi.

Številka poročila: 10TH0222-VDE0126_SLO

Številka certifikata: U12-0416

Datum izdaje: 2012-05-08

Datum veljavnosti: 2015-05-07

Achim Hänchen