



**Bureau Veritas Consumer
Products Services
Germany GmbH**

Businesspark A96
86842 Türkheim
Almanya
+ 49 (0) 40 740 41 - 0
cps-tuerkheim@de.bureauveritas.com

Uygunluk Belgesi

Başvuru Sahibi: SolarEdge Technologies Ltd.
6 HeHarash St.
Hod Hasharon 45240
Israel

Ürün: Düşük şebeke voltajı ve jeneratör bağlantısını
otomatik olarak kesme cihazı

Model: SE7K, SE8K, SE9K, SE10K, SE10,5K, SE12K, SE12,5K

Yönetmeliklere uygun kullanım:

DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02'ye uygun tek fazlı şebeke denetlemeli otomatik bağlantı kesme cihazı, ana şebekedeki bir inverter aracılığıyla paralel bağlanan tek fazlı fotovoltaik sistemler içindir. Otomatik bağlantı kesme cihazı sözü geçen inverterin tümleşik bir parçasıdır. Bu, ağ tedarikçisinin her zaman ulaşabileceği yalıtım işlevli bağlantı kesme cihazının yerini alır.

Geçerli kurallar ve standartlar:

DIN V VDE V 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2006-02 ve German Electricity Association (VDEW) ile Şebeke İşletmecileri Birliği (VDN) tarafından hazırlanan VDN eklemeleriyle (2005) birlikte „Düşük şebeke voltajında jeneratör, 4. basım 2001, düşük voltajlı şebeke elektriğine jeneratör bağlama ve paralel çalıştırma kılavuzu”.

Yukarıda bahsedilen temsili ürünün güvenlik özellikleri, bu belgenin tanzim tarihinde yönetmeliklere uygun olarak belirlenen kullanım için geçerli güvenlik özelliklerine uygundur.

Rapor numarası: 10TH0222-VDE0126_TUR

Belge numarası: U11-387

Tanzim tarihi: 2011-05-06

Geçerlilik sonu: 2014-05-05

Achim Hänchen